




www.apsia.ro

ASOCIAȚIA PENTRU O PIATĂ A STINGERII INCENDIILOR ARMONIZATA-APSIA
STRADA MIHAI BRAVU, NR. 276 A
PLOIESTI, JUD. PRAHOVA
E-MAIL: office@apsia.ro



Catre: Ministerul Afacerilor Interne
Departamentul pentru Situatii de Urgenta
Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta

Stimati domni,

Prin prezenta, va rugam sa ne comunicati in scris un punct de vedere cu privire la unele aspecte strans legate de activitatea membrilor nostri, din perspectiva prevederilor legale, avand in vedere ca institutia dumneavoastra este desemnata prin lege sa controleze si sa sanctioneze abaterile constatate in domeniul PSI.

1. Prin OMAI 138/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea și scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu, în art. 2, se instituie obligativitatea respectării acestor norme de catre utilizatorii si persoanele autorizate care efectueaza lucrari de verificare, reincarcare si reparare a stingatoarelor de incendiu .

Potrivit art. 19 din OMAI 138/2015 “(1) Operațiunile ce trebuie efectuate pentru verificarea unui stingător de incendiu, în funcție de tipul acestuia, sunt: a) identificarea stingătorului; b) verificarea integrității exterioare a recipientului stingătorului; c) verificarea existenței manometrului și a indicațiilor acestuia, numai pentru stingătoarele permanent presurizate; d) verificarea furtunului/duzei de refulare/pâlniei; e) verificarea stării de încărcare prin cântărire, numai pentru stingătoarele cu CO₂; f) etichetarea și sigilarea stingătorului. (2)”. Identificarea stingatoarelor este detaliata în anexa nr. 3 si presupune verificarea informatiilor de pe eticheta si marcajelor aplicate prin poansonare.

În mod concret, prin art. 11 alin.2 din OMAI 138/2015, “Lucrările trebuie să se realizeze în conformitate cu instrucțiunile producătorului stingătorului de incendiu și trebuie să se utilizeze aceleași mijloace tehnice specifice, agentul de stingere precizat pe eticheta producătorului stingătorului de incendiu, precum și aceleași piese de schimb conform modelului certificate”

Tot în OMAI 138/2015, art. 6 alin. 4 precizeaza ca “Numărul sau referința cu privire la aprobarea stingătorului de incendiu, clasificarea, compatibilitatea cu clasele de incendiu și performanța de stingere pe care o îndeplinește trebuie să fie marcate clar pe eticheta acestuia.”

Avand in vedere textele legale prezentate, va rugam sa ne comunicati din perspectiva dumneavoastra de organ de constatare si control in domeniu, daca, in situatia in care pe eticheta nu sunt toate elementele precizate la art 6 alin. 4 sau pe eticheta nu este mentionat producatorul conform SR EN3:7, prestatorul mai are posibilitatea legala sa efectueze operatiunile de verificare, reparare si incarcare a stingatoarelor respective, sau se impune scoaterea acestora din uz?

2. Daca la operatiunea de verificare, reparare si incarcare a stingatoarelor, in urma identificarii, prestatorul constata ca producatorul mentionat pe eticheta stingatorului nu se regaseste cu tipul de stingator respectiv certificat in “LISTA PRODUSELOR CERTIFICATE Conform Ordinului Ministrului Administrației și Internelor nr. 88/2012 privind aprobarea Metodologiei de certificare a



www.apsia.ro

conformității în vederea introducerii pe piață a mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor”, actualizata pe site-ul IGSU, cum trebuie sa procedeze in acesta situatie, sa efectueze scoaterea din uz a respectivului stingator sau sa efectueze operatiunile de verificare, reparare si incarcare, cu mentinerea acestuia in functiune?

3. In cazul in care au fost efectuate operatiuri de verificare, reparare si incarcare a stingatoarelor cu incalcarea prevederilor OMAI 138/2015, sau operatiuni de verificare, reparare si incarcare a stingatoarelor la stingatoarele care nu sunt certificate conform OMAI 88/2012, avand in vedere ca ambele acte normative nu au norme de sanctionare, va rugam sa ne comunicati care este baza legala de sanctionare a acestor abateri si in mod concret care sunt sanctiunile specifice aplicabile in aceasta situatie persoanei autorizate, repectiv utilizatorului.

Avand in vedere ca asociatia noastra este formata din personae juridice prestatoare de servicii de de verificare, reparare si incarcare a stingatoarelor, suntem direct interesati in a va aduce la cunostinta neclaritatile pe care le avem in aplicarea legii si in a primi indrumarile necesare de la institutia dumneavoastra ca si organ de prevenire, indrumare si control in domeniu, pentru ca atat in activitatea noastra cat si in relatia cu utilizatorii sa fim in masura sa ne conformam normei legale si prin aceasta sa contribuim la imbunatatirea regulilor si normelor specifice si la aplicarea lor intocmai, considerand ca spijinim in acest fel si eforturile dumneavoastra pe linia de prevenire precum si de informare a utilizatorilor cu privire la normele in domeniu.

Consideram ca atat prin activitatea noastra, cat si prin disponibilitatea la dialog si colaborare, suntem in masura sa fim de folos institutiei dumneavoastra prin sprijinirea eforturilor sale in directia aplicarii si respectarii normelor legale si ne exprimam intreaga disponibilitate in acest sens.

Va multumim,

Cu deosebita consideratie,

Prodan Horia
Presedinte APSIA





Către,

ASOCIAȚIA PENTRU O PIAȚĂ A STINGERII INCENDIILOR ARMONIZATĂ
- APSIA
e-mail: office@apsia.ro

Urmarea solicitării dumneavoastră înregistrată la Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă cu nr. C/15532 din 20.02.2018, vă comunicăm următoarele:

- potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) lit. a), art. 21 alin. (1) lit. a) și art. 23 alin. (1) lit. a) din Normele tehnice aprobate prin OMAI nr. 138/2015, lucrările de verificare, reîncărcare și reparare a stingătoarelor de incendiu, necesită, ca primă etapă, identificarea stingătorului;

- potrivit prevederilor art. 26 alin. (2) stingătoarele la care nu se poate identifica agentul de stingere original cu care au fost încărcate de către producător și certificate nu se mai admit la utilizare, urmând a fi casate;

- înregistrarea unui anumit stingător de incendiu în Lista produselor certificate/notificate conform OMAI. nr. 88/2012, actualizată pe site-ul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, conferă dreptul de punere pe piață a acestuia; pentru produsele care nu se regăsesc în această listă, dar au fost comercializate în mod legal pe piața din România și nu au depășit durata normată de viață, opinăm că, lucrările de verificare, reîncărcare și reparare a stingătoarelor de incendiu pot fi efectuate cu respectarea prevederilor Normelor tehnice aprobate prin OMAI nr. 138/2015;

- potrivit prevederilor art. 20 lit. g) din Metodologia de autorizare aprobată prin OMAI nr. 87/2010 cu modificările și completările ulterioare, persoanele autorizate au obligația să efectueze lucrările în conformitate cu prevederile legislației în vigoare,

inclusiv ale normativelor/normelor tehnice/reglementărilor tehnice specifice aprobate potrivit legii, respectiv ale specificației tehnice a producătorului; potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) din aceeași metodologie, în cazul în care se constată neîndeplinirea acestei obligații, autorizația se suspendă de către Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă pentru un termen de 60 de zile;

- potrivit prevederilor art. 20 lit. j) din Metodologia de autorizare aprobată prin OMAI nr. 87/2010 cu modificările și completările ulterioare, persoanele autorizate au obligația să efectueze lucrările numai cu produse care dețin marcajul CE de conformitate, declarații de conformitate CE, declarații de performanță sau acorduri tehnice europene pentru produsele din domeniul reglementat, respectiv acorduri tehnice în construcții, certificate pentru introducerea pe piață sau notificări la Centrul Național, pentru produsele comercializate în mod legal într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European pentru produsele din domeniul nereglementat (voluntar); potrivit prevederilor art. 14 lit. a) din aceeași metodologie, în cazul în care se constată neîndeplinirea acestei obligații autorizația se retrage de către Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă.

**ȘEFUL CENTRULUI NAȚIONAL PENTRU SECURITATE
LA INCENDIU ȘI PROTECȚIE CIVILĂ**

Colonel

drd. ing. Lucian Ionel CRĂCIUN



Către,

ASOCIAȚIA PENTRU O PIAȚĂ A STINGERII INCENDIILOR ARMONIZATĂ
- APSIA
e-mail: office@apsia.ro

Urmarea solicitării dumneavoastră nr. 4/12.04.2018, vă comunicăm următoarele:

- Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă nu are în sfera de competențe atribuții privind interpretarea textelor actelor normative;
- situațiile în care se impune scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu sunt stabilite prin Normele tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea și scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu, aprobate prin OMAI nr. 138/2015;
- așa cum am precizat în adresa nr. C/15532/21.03.2018, potrivit prevederilor art.19 alin. (1) lit. a), art. 21 alin. (1) lit. a) și art. 23 alin. (1) lit. a) din Normele tehnice, lucrările de verificare, reîncărcare și reparare a stingătoarelor de incendiu, necesită, ca primă etapă, identificarea stingătorului; imposibilitatea efectuării acestei operațiuni, indiferent de factorii ce o determină, duce la scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu;
- potrivit prevederilor art. 24 din Normele tehnice, „Durata de viață normată a stingătoarelor de incendiu este de 20 de ani de la data fabricării, marcată pe corpul stingătorului”;

Metodologia de certificare a conformității în vederea introducerii pe piață a mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor a fost aprobată prin OMAI nr. 88 din 2 aprilie 2012, publicat în Monitorul Oficial nr. 239 din 9 aprilie 2012.

Întrucât durata normată de viață de 20 de ani depășește data intrării în vigoare a OMAI nr. 88/2012, se poate distinge faptul că, și stingătoarele de incendiu introduse în

mod legal pe piață anterior acestei date pot fi verificate, reîncărcate și reparate, cu respectarea prevederilor Normelor tehnice aprobate prin OMAI nr. 138/2015.

Astfel, în termenul de 20 ani, raportat la data prezentei, 17.05.2018, au fost în vigoare, succesiv următoarele acte normative pe baza cărora au fost introduse în mod legal pe piață stingătoarele de incendiu:

- Ordonanța Guvernului nr. 60/28.08.1997;
- Ordinul ministrului de interne nr. 85/14.06.2001;
- Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 607/09.09.2008;
- Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 88/02.04.2012.

Menționăm că, pentru efectuarea lucrărilor de verificare, reîncărcare și reparare a stingătoarelor de incendiu, este necesară coroborarea și respectarea legislației din domeniul apărării împotriva incendiilor și a prescripțiilor tehnice ISCIR.

**ȘEFUL CENTRULUI NAȚIONAL PENTRU SECURITATE
LA INCENDIU ȘI PROTECȚIE CIVILĂ**



drd. ing. Lucian Ionuț CRĂCIUN